



Accréditation
N° 5-0014



Ref. Certif. No.

FR 60032801E1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Fuse-disconnector

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

FERRAZ SHAWMUT SA
1 rue J. Novel - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

FERRAZ SHAWMUT SA
1 rue J. Novel - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See annex

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

25A, Ue : 500V AC (50/60Hz), utilization category AC-20B, Ui : 690V,
20kA (conditional short-circuit current) , 1 to 4 poles, manually operated

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

FERRAZ SHAWMUT

Model / Type Ref.
Ref. de type

MODULOSTAR Series
model : 8 X 31
references : see annex overleaf

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Cancels and replaces CBTC N° FR60032801E

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-3:2001 (ed 2.1)+A2:2005

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

TR n° SMT/AP/033/18247A/1, 60032801-531414A to 60032801-531414C,
60032801-531414E, 60032801-531414G

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Laboratoire Central des Industries Electriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date : 2005-10-17

Signature : **Jean-François BRUEL**
Certification Manager



dtcr-oc-12

Name and adress of factories :

- FERRAZ SHAWMUT SA - Rue J. de Vaucanson, 69720 Saint-Bonnet- de-Mure - France
- El Fahs Tunisia - BP 66 , 1140 EL FAHS - Tunisia

Family range - Model / type reference

Nb of pole	MODULOSTAR Fuse holder without fuse light melting indicator			Nb of Mod. (17.5mm)	Pckg box of
	Catalog n°	Ref. n°	Description		
1	CMS810N	D305006	MODULOSTAR CMS8/10 NEUTRE	1	12
1	CMS81	X305000	MODULOSTAR CMS8 1P	1	12
2	CMS81N	Y305001	MODULOSTAR CMS8 1P+N	2	6
2	CMS82	Z305002	MODULOSTAR CMS8 2P	2	6
3	CMS83	A305003	MODULOSTAR CMS8 3P	3	4
4	CMS83N	B305004	MODULOSTAR CMS8 3P+N	4	3
4	CMS84	C305005	MODULOSTAR CMS8 4P	4	3

Nb of pole	MODULOSTAR Fuse holder with fuse light melting indicator			Nb of Mod. (17.5mm)	Pckg box of
	Catalog n°	Ref. n°	Description		
1	CMS81I	E305007	MODULOSTAR CMS8 1 P C/I	1	12
2	CMS81NI	F305008	MODULOSTAR CMS8 1P + N C/I	2	6
2	CMS82I	G305009	MODULOSTAR CMS8 2P C/I	2	6
3	CMS83I	H305010	MODULOSTAR CMS8 3P C/I	3	4
4	CMS83NI	J305011	MODULOSTAR CMS8 3P+N C/I	4	3
4	CMS84I	K305012	MODULOSTAR CMS8 4P C/I	4	3

